



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI : 14.10.01/TSE-12979
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ : 09/04/2007
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ : 09/04/2011
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI : EAE ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ : İKİTELLİ ORG. SAN. BÖLG. TURGUT ÖZAL CAD. NO:112 KÜÇÜKÇEKMECE -
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL / TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI : EAE ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ : İKİTELLİ ORG. SAN. BÖLG. TURGUT ÖZAL CAD. NO:112 KÜÇÜKÇEKMECE
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) :
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI : "EAE" MARKALI;
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI : TS EN 62271-200/20.7.2006
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI :
SCOPE OF LICENCE
BİNA İÇİ, 3 KUTUPLU, IP 3X, MODÜLER HÜCRE
MODEL:M36
ANMA GERİLİMİ:36 kV
ANMA AKIMI:630 A
ANMA FREKANSI:50 Hz
ANMA KISA SÜRELİ DAYANMA AKIMI:16kA - 1 sn

MODEL:
ANMA GERİLİMİ:12 kV, 17.5 kV
ANMA AKIMI:1250 A, 2500 A
ANMA FREKANSI: 50 Hz
ANMA KISA SÜRELİ DAYANMA AKIMI:31.5kA - 3 sn (K.D.10.11.2009)



11/05/2010

FATİH ÇETİN
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırmıştır.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (MERKEZ) ANKARA * TSE ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ Necatibey Cad. No:112
Bakanlıklar Çankaya * tel: 312 4166200/0312-416 63 06 * faks:312 4166712/0312-416 66 17 * web :www.tse.org.tr * e-mail :ubm@tse.org.tr